



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: [ess01@adm.yar.ru](mailto:ess01@adm.yar.ru)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ярославской области  
150000, г. Ярославль, Красная площадь, д. 8, телефон 79-08-15, E-mail: [ugpn@adm.yar.ru](mailto:ugpn@adm.yar.ru)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО НЕКОУЗСКОМУ И  
БРЕЙТОВСКОМУ РАЙОНАМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
152730, Ярославская область, Некоузский район, село Новый Некоуз, ул. Мелиораторов, д. № 1, E-mail: [ond-nekouz@mail.ru](mailto:ond-nekouz@mail.ru)

## Предписание № 6/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное общеобразовательное учреждение Спас-Ильдинская основная  
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина)  
общеобразовательная школа (ИНН 7620003759, ОГРН1027601492940)

в лице директора Савицкой Надежды Юрьевны  
владельца собственности, имущества и т.д.

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Некоузского и Брейтовского районов Ярославской области по пожарному надзору Баранова Александра Викторовича № 6 от 09 февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 28 января 2021 года по 25 февраля 2021 года проведена плановая выездная проверка: главным государственным инспектором Некоузского и Брейтовского районов Ярославской области по пожарному надзору Барановым А.В., государственным инспектором Некоузского и Брейтовского районов Ярославской области по пожарному надзору Сокольниковым А.П. в отношении: юридического лица - Муниципальное общеобразовательное учреждение Спас-Ильдинская основная общеобразовательная школа (ИНН 7620003759, ОГРН1027601492940), юридический адрес: 152738, Ярославская область, Некоузский район, с. Спас-Ильдь, дом № 16. на объекте защиты юридического лица - зданиях, сооружениях, территории, помещений и оборудования, расположенных по фактическому адресу: 152738, Ярославская область, Некоузский район, с. Спас-Ильдь, дом № 16.

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ Спас-Ильдинская ООШ  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)

Савицкая Надежда Юрьевна  
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В целях устранения, выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Разработать и утвердить в установленном порядке инструкцию о мерах пожарной	Правила ПР в РФ п. 2, раздел XVIII	01.06.2021 г.	

	безопасности для объекта защиты в соответствии с требованиями раздела XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	(утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479)		
2.	Обеспечить проведение проверки состояния огнезащитной обработки сгораемых деревянных конструкций кровли (стропила, обрешетка), не предоставлены подтверждающие документы проверки качества состояния огнезащитной обработки.	Правила ПР в РФ п. 13 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479)	<b>01.06.2021 г.</b>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору **с 1 июня 2021 года.**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

В случае не выполнения в установленный срок законного предписания по устранению выявленных в ходе мероприятия по надзору (контролю) обязательных требований пожарной безопасности, составленного должностным лицом органа государственного контроля (надзора) в отношении юридического лица будет возбуждено административное производство по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, законный представитель юридического лица ознакомлен:

« 17 » 03 2021 год. Соболев ( Соборное 4, 10 )


  
(подпись)

Государственный инспектор Некоузского и Брейтовского  
(должность, фамилия, инициалы)  
районов Ярославской области по пожарному надзору Сокольников А.П.  
(государственный инспектор)

« 17 » 03 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Законный представитель юридического лица:

  
(подпись)

директор  
(должность, фамилия, инициалы)

« 17 » 03 2021 г.

(84852) 79-09-01

телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области.